

Kontrollplan för installation av pelletskamin KMP i

fastigheten

1. Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan

Krav: Enligt Boverkets Byggregler avsnitt 5:4221 och 5:4223
Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör
Intygas: Datum och namnteckning

.....

2. Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar

Krav: Enligt Boverkets Byggregler avsnitt 5:43
Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör
Intygas: Datum och namnteckning

.....

3. Rökkanalens täthet och tvärsnitt

Provning med godkänd metod. Besiktning av kanalen i hela dess längd. Krav enligt BBR 5:425 och 5:4256 samt rökkanaltillverkarens anvisningar
Kontroll av: Skorstensfejarmästare
Intygas: Besiktningsbevis från Skorstensfejarmästare

4. Rensning och inspektion

Provrensning och visuell inspektion.
Krav enligt BBR 5:428. Kontrolleras av Skorstensfejarmästare

5. Takskyddsanordningar

Krav: Tillträdesanordningar till tak och skorsten enligt Boverkets byggregler 2006, avsnitt 8:24 (gäller endast skorsten, ej väggfläkten Drag)
Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör
Intygas: Datum och namnteckning

.....

6. Förbränningsgaser

Krav: Olägenheter till följd av utsläpp av rökgaser, skall begränsas enligt Boverkets Byggregler, avsnitt 6:74. Skorstenen har tillräcklig höjd för att förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning, avsnitt 6:743. Om väggfläkt Drag är installerad är mått och avstånd enligt installationsanvisning iakttagna. Kaminen är miljögodkänd och har högst utsläpp enligt avsnitt 6:741.
Kontroll av: Av KMP eller Ariterm auktoriserad kamininstallatör
Intygas: Datum och namnteckning

.....

Byggherre

.....

(namnteckning)

1 ex. inskickas till kommunen